自主点对点能源交易中的公平性设计

Varsha N. Behrunani *, **Andrew Irvine** **, **Giuseppe Belgioioso** **, **Philipp Heer** *, **John Lygeros** **, **Florian D¨orfler** **

*Empa，城市能源系统实验室，瑞士杜本多夫
**自动控制实验室，瑞士苏黎世联邦理工学院

摘要： 近期，研究人员基于优化和博弈论，为未来能源市场提出了多种自主能源管理和点对点交易机制。本文研究了交易价格对能源枢纽网络市场设计结果的影响。我们证明，在一般交易价格选择下，自主点对点交易始终有利于整个网络，但未必有利于每个枢纽。因此，我们借助层级博弈论，将设计局部有利且全网公平的点对点交易价格这一问题形式化。随后，我们提出一种可扩展且具备隐私保护特性的价格协调算法，并证明该算法能够收敛至一组此类价格。针对三枢纽网络的数值仿真表明，所提出的算法确实能够激励能源枢纽积极参与自主点对点交易方案。

关键词： 智能能源电网、大规模系统的分布式优化、放松管制对电力系统控制的影响

arXiv:2302.04771v1 [eess.SY] 9 Feb 2023

1. 引言

多联产与储能系统技术的进步，加上可再生能源渗透率的不断提高，使分布式能源资源以前所未有的速度增长，其形式包括多能枢纽和产消者，即具备储能和生产能力的能源消费者。能源枢纽整合了多种能源载体、生产单元、转换单元和储能单元。产消者和能源枢纽能够补充传统公用事业，为需求提供能源，并在电网能源平衡中发挥重要作用，同时提高能源效率，最大限度地利用可再生资源，从而降低总体能源成本和碳足迹（Geidl 和 Andersson，2007年）。然而，这一转变也要求市场从层级式的中心化设计转向去中心化设计，以便产消者能够积极参与。

点对点（P2P）交易是新型分布式市场设计的一项新兴特征，允许产消者直接共享能源，用于在本地匹配需求，或减少对电网的依赖以及总体能源成本。除了带来积极的经济和环境影响外，点对点（P2P）交易还有望降低峰值需求和备用需求，从而减少扩建能源基础设施和增加能源进口的必要性（Tushar 等，2020年）。

近年来，文献中提出了若干协调机制，以促进能源社区中的能源管理和点对点交易。现有研究要么通过多智能体优化（Sorin 等人，2019；Baroche 等，2019a；Moret 等，2020）对问题进行建模，要么采用非合作博弈（Le Cadre 等，2020；Cui 等人，2020；Belgioioso 等人，2022a）。在（Sorin 等人，2019；Baroche 等，2019a；Moret 等，2020）中，自主点对点交易被表述为一个集体优化问题，并采用基于拉格朗日松弛的方法，以分布式方式求得最优运行设定值。在（Le Cadre 等，2020；Cui 等人，2020）中，每个产消者都具有局部且相互解耦的目标，能源交易则通过耦合互惠约束纳入模型，从而形成耦合约束博弈。除双边交易外，（Belgioioso 等人，2022a）还考虑了与主电网的交易，并在模型中纳入了网络运行约束（例如潮流、线路容量）和系统运营商。

双边交易价格在决定上述所有市场模型的结果方面发挥着关键作用。事实上，双边交易价格若选择不当，可能会导致电网出现不必要的拥塞，或使产消者承担不成比例的成本（Le Cadre 等，2020）。因此，为了激励市场模型中的积极参与，确保各个市场参与者都能获得自主交易带来的全网收益至关重要。

有效定价方案的开发已在不同研究中得到探讨。在（Le Cadre 等，2020）中，研究者通过考察能源偏好和与耦合交易互惠约束相关的边际价格（对偶变量），分析点对点交易价格的影响。在（Fan 等人，2018）中，设计了一种谈判博弈，将点对点交易的收益平均分配给所有枢纽。在（Wang 等人，2020）中，交易价格

⋆本研究由瑞士国家科学基金会通过 NCCR Automation（资助编号 180545）提供支持。电子邮箱：{varsha.behrunani,philipp.heer}@empa.ch, airvine@student.ethz.ch,{bvarsha, gbelgioioso, jlygeros,doerfler}@ethz.ch。

根据各枢纽的内部运行策略推导，以确保其成本得到补偿。在（Daryan 等人，2022）中，提出了一种两阶段机制，以确定能够激励市场设计中积极参与的最优支付。最后，（Sorin 等人，2019）考虑了产品差异化和偏好，以确定有效的交易价格。

本文利用层级博弈论和分布式优化，为能源枢纽网络中的自主点对点交易设计了一种新颖、可扩展、对局部有利且公平的定价方案，以激励积极参与。我们的贡献有三方面：

(i) 我们将设计对局部有利且在全网络范围内公平的交易价格这一问题建模为双层博弈。在低层级，能源枢纽的“最优”能源交易和运行设定值被表述为相互依赖的经济调度问题。在上层级，所需的点对点交易价格被定义为公平性指标的极小值点（即枢纽局部成本降低的样本方差）；该指标取决于低层级调度问题的最优设定值。(ii) 我们利用双层博弈的特殊结构将两个层级解耦，并设计了一种高效的两步求解算法。第一步，采用基于交替方向乘子法的算法分布式求解经济调度问题。第二步，采用半分散式价格协调算法，以可扩展的方式计算公平的点对点交易价格。(iii) 我们通过在三枢纽网络上开展大量数值仿真，并采用符合实际的能源枢纽模型和需求数据，展示并验证了所提出的自主点对点交易与定价机制。

2. 能源枢纽建模

我们考虑一个由 N 个互联能源枢纽组成的网络，标记为 $i \in \mathcal{N} := \{1, \ldots, N\}$。每个枢纽都连接到电网和天然气网，并可通过电网与其他枢纽交易电能。图1展示了一个由三个枢纽组成的系统，本文将以此为例进行说明。

为满足电力和热负荷，每个枢纽都配备了不同的能量转换和储能设备，这些设备直接从电网和天然气网获取电力与天然气。供热设备可包括燃气锅炉、热泵以及热能储存设备。电力可通过光伏（PV）、热电联产

以及热电联产（CHP）和微型热电联产（μCHP）设备，并利用电池在本地储存。除供热和电力需求外，还可能存在制冷需求，但本文未予考虑。通过采用冷水机组、蓄冰和暖通空调等适当设备，可以在不改变模型基本概念的情况下加入制冷需求。

电网充当无限的能源源头和汇集端，也就是说，可以直接从电网取电，枢纽产生的多余电能则可以输送至电网。此外，各枢纽还可以通过电网进行点对点（或双边）交易，实现能源交换。枢纽通过下游配电网络与热需求和电力需求相连。



图1. 三个相互连接的能源枢纽组成的网络。每个枢纽都可以从电力（绿色）和天然气（棕色）电网输入能量，并可向电网馈入电力；此外，每个枢纽还可以与其他枢纽交易电能。

每个枢纽所供应的所有下游实体的需求均汇总为单一需求。为简单起见，本研究假设该需求具有完美预测。同样，我们假设温度和太阳辐射也可以完美预测。预测不确定性可能对能源枢纽的优化运行起到关键作用，将其纳入我们的模型是当前的研究课题。

在接下来的章节中，我们将综述能源枢纽中各组件所采用的模型。

2.1 能量转换

热电联产（*CHP*）：热电联产机组同时利用天然气产生热和电力。其输出受可行运行区域限制（图2），该区域由顶点 A-D 构成的多面体定义，各顶点对应的电输出和热输出分别为 p_{a}, p_{b}, p_{c},p_{d} 和 q_{a}, q_{b}, q_{c}, q_{d}（Navarro 等，2018 年；Alipour 等，2014年）。枢纽 i 中热电联产机组的电输出和热输出分别为 $p_{\mathrm{chp,i}}$ 和 $q_{\mathrm{chp,i}}$，它们分别表示为各顶点以权重 $w_{\mathrm{a,i}}$, $w_{\mathrm{b,i}}$, $w_{\mathrm{c,i}}$和 $w_{\mathrm{d,i}}$构成的凸组合。热电联产机组消耗的燃料 f_{chp}仅取决于电输出，并受燃料效率 η_{chp}的约束。热电联产机组由以下方程建模：



图 2. 热电联产（CHP）的可行区域

$$
\begin{aligned}
p_{\mathrm{chp,i}} &= \sum_{j\in\mathcal{K}} w_{\mathrm{j,i}} \cdot p_{\mathrm{j,i}} \\
q_{\mathrm{chp,i}} &= \sum_{j\in\mathcal{K}} w_{\mathrm{j,i}} \cdot q_{\mathrm{j,i}} \\
f_{\mathrm{chp,i}} &= \frac{1}{\eta_{\mathrm{chp,i}}} \cdot p_{\mathrm{chp,i}} \\
1 &= \sum_{j\in\mathcal{K}} w_{\mathrm{j,i}} \\
0 &\le w_{\mathrm{j,i}} \le 1 \quad \mathcal{K} = \{\mathrm{A,B,C,D}\}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

热泵（*HP*）：热泵利用电力从地面提取热量。热泵的电力输入 $p_{\mathrm{hp,i}}$ 与热输出 $q_{\mathrm{hp,i}}$ 之间的关系由其性能系数（COP）定义，如下所示

$$
q_{\mathrm{hp,i}} = \mathrm{COP} \cdot p_{\mathrm{hp,i}}. \tag{2}
$$

燃气锅炉（*GB*）：燃气锅炉使用天然气 $f_{\mathrm{gb,\ i}}$ 来产生热量 $q_{\mathrm{gb,\ i}}$。锅炉的热输出及其效率 $\eta_{\mathrm{gb,\ i}}$ 建模如下

$$
q_{\mathrm{gb,i}} = \eta_{\mathrm{gb,i}} \cdot f_{\mathrm{gb,i}}. \tag{3}
$$

太阳能光伏（*PV*）：太阳能光伏系统在任意时间 $p_{\mathrm{pv,\ i}}$ 的能量输出，由入射太阳辐照度 I_{solar} [千瓦/平方米^2] 、总面积 a_{pv} [平方米^2] 以及效率 η_{pv} 量化（Skoplaki 和 Palyvos, 2009年）。太阳辐照度 I_{solar} 取决于全球太阳辐射的预测值（假设该值已知）以及建筑物上光伏组件的朝向。

$$
p_{\mathrm{pv,i}} = \eta_{\mathrm{pv,i}} \cdot I_{\mathrm{solar,i}} \cdot a_{\mathrm{pv,i}} \tag{4}
$$

所有能量转换器的输出也受以下容量约束限制:

$$
\begin{aligned}
p_{\mathrm{j,i}}^{\min} &\le p_{\mathrm{j,i}} \le p_{\mathrm{j,i}}^{\max} \quad \mathrm{j} = \{\mathrm{pv,\ chp}\}. \\
q_{\mathrm{k,i}}^{\min} &\le q_{\mathrm{k,i}} \le q_{\mathrm{k,i}}^{\max} \quad \mathrm{k} = \{\mathrm{gb,\ hp,\ chp}\}.
\end{aligned}
\tag{5}
$$

2.2 储能系统

电力储能系统（ES）的动态特性由以下离散时间线性时不变系统建模:

$$
p_{\mathrm{s,i}}(h) = \gamma_{\mathrm{e,i}} \cdot p_{\mathrm{s,i}}(h-1) + \eta_{\mathrm{e,i}} \cdot p_{\mathrm{s,i}}^{\mathrm{ch}}(h) - \left(\frac{1}{\eta_{\mathrm{e,i}}}\right) \cdot p_{\mathrm{s,i}}^{\mathrm{dc}}(h), \tag{6}
$$

其中，$h \in \mathcal{Z}_{\ge 0}$ 为时间索引，p_{s} 为电池荷电状态，$p_{\mathrm{s}}^{\mathrm{dc}}{}_{,\ \mathrm{n}}$ 分别表示电池放出的能量和充入电池的能量，γ_{e} 和 η_{e} 分别为待机效率和循环效率。

储能水平必须满足电池容量限制

$$
p_{\mathrm{j,i}}^{\min} \le p_{\mathrm{j,i}} \le p_{\mathrm{j,i}}^{\max} \quad \mathrm{j} = \{\mathrm{s,\ dc,\ ch}\}. \tag{7}
$$

热储能 (TS) 的动态特性采用类似方式建模，分别对应其荷电状态 q_{s}、从热储能中放出和存入的热量 $q_{\mathrm{s}}^{\mathrm{dc}}$和 $q_{\mathrm{s}}^{\mathrm{ch}}$，以及待机效率和循环效率 γ_{h} 和 η_{h}。热储能的储能单元包括钻孔场、水箱等设备。

2.3 网络建模

网络及其内部连接描述了不同能源载体的输入—输出方程。对于枢纽 i，电力和热量的能量平衡约束如下:

$$
\begin{aligned}
L_{\mathrm{e,i}} = {} & p_{\mathrm{chp,i}} + p_{\mathrm{pv,i}} - p_{\mathrm{hp,i}} + \left(p_{\mathrm{e,i}}^{\mathrm{out}} - p_{\mathrm{e,i}}^{\mathrm{in}}\right) + \left(p_{\mathrm{s,i}}^{\mathrm{dc}} - p_{\mathrm{s,i}}^{\mathrm{ch}}\right) \\
& + \sum_{j\in\mathcal{N}\setminus\{i\}} p_{ij}^{\mathrm{tr}}\,,
\end{aligned}
\tag{8}
$$

$$
L_{\mathrm{h,i}} = q_{\mathrm{chp,i}} + q_{\mathrm{gb,i}} + q_{\mathrm{hp,i}} + \left(q_{\mathrm{s,i}}^{\mathrm{dc}} - q_{\mathrm{s,i}}^{\mathrm{ch}}\right), \tag{9}
$$

其中 $L_{\mathrm{e,i}}$ 和 $L_{\mathrm{h,i}}$ 分别为能源枢纽 i 的电力和热负荷，$p_{\mathrm{e\ i}}^{\mathrm{out}}{}_{,}$ 和 $p_{\mathrm{e\ ,i}}^{\mathrm{in}}$ 分别为从电网输入和馈入电网的能量；有些地方也可能存在区域供热网络，但此处未予考虑。在没有供热电网的情况下，我们假设需求始终可以通过转换或储能得到精确满足。

能源枢纽之间也可以交易电能。枢纽 i 与枢纽 j 之间的交易功率为 p_{ij}^{tr}。若能量输入枢纽 i，则该数值为正；否则为负。枢纽 i 与其他枢纽之间交换的总能量为 $\sum_{j\in\mathcal{N}\setminus\{i\}} p_{ij}^{\mathrm{tr}}$。交易协议通过所谓的互惠约束（Baroche 等，2019b）来执行。

$$
p_{ij}^{\mathrm{tr}} + p_{ji}^{\mathrm{tr}} = 0, \quad \forall i,j \in \mathcal{N},\ i \ne j, \tag{10a}
$$

$$
p_{ij}^{\mathrm{tr}} \le \kappa_{ij}, \quad \forall i,j \in \mathcal{N},\ i \ne j, \tag{10b}
$$

互惠约束 (10a) 确保从枢纽 i 输送到枢纽 j 的能量与枢纽 j 从枢纽 i 输入的能量相同；此外，约束 (10b) 限制枢纽之间的交易，其中 κ_{ij} 是枢纽 i 和 j 之间可交易的最大量。在本研究中，我们假设每个枢纽都可以与所有其他枢纽进行交易。通过将部分交易限额 (10b) 设为零，可以定义特定的交易网络。

3. 自主点对点交易

3.1 作为非合作博弈的经济调度

对于每个枢纽，经济调度问题是在时间范围 $\mathcal{H} := \{1,\ldots,H\}$ 内选择本地运行设定值 p_i，以使其能源成本最小化。每个枢纽 $i \in \mathcal{N}$ 的成本是其所有可用资产的成本总和（包括与电网交换的能量），$\ell \in \mathcal{A}_i = \{$chp、gb、gshp、pv、grid$\}$（即热电联产机组、燃气锅炉、太阳能光伏、电网等），以及与网络中其他枢纽进行双边交易的成本。

我们将每项资产 $\ell \in \mathcal{A}_i$ 的成本建模为强凸函数 $f_i^{\ell}(p_i^{\ell})$，其中 $p_i^{\ell} \in \mathbb{R}^H$ 是资产 ℓ 在时段 $\mathcal{H}$ 内的设定值向量。文献中常见的选择包括二次函数和线性函数（Baroche 等，2019a；Moret 等，2020；Le Cadre 等，2020）。与枢纽 j 进行双边交易的总成本为

$$
c_{(i,j)}^{\top} p_{ij}^{\mathrm{tr}} + \gamma \|p_{ij}^{\mathrm{tr}}\|_2^2, \tag{11}
$$

其中， $p_{ij}^{\mathrm{tr}} \in \mathbb{R}^H$ 汇集了在 $\mathcal{H}$内与枢纽 j 进行的交易，$c_{(i,j)} \in \mathbb{R}^H$ 定义了与枢纽 j进行双边交易的价格，而 γ 是电网运营商为双边交易使用网络而征收的边际交易费。

总之，每个枢纽 i 的经济调度问题可以简洁地写成以下凸规划：

$$\min_{p_i} \quad \overbrace{\sum_{\ell \in \mathcal{A}_i} f_i^{\ell}\left(p_i^{\ell}\right) + \sum_{j \in \mathcal{N}} \left(c_{(i,j)}^{\top} p_{ij}^{\mathrm{tr}} + \gamma \|p_{ij}^{\mathrm{tr}}\|_2^2\right)}^{=:J_i(p_i,c_i)} \tag{12a}$$

$$\text{s.t.} \quad p_i \in \mathscr{P}_i \tag{12b}$$

$$p_{ij}^{\mathrm{tr}} + p_{ji}^{\mathrm{tr}} = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{i\}, \tag{12c}$$

其中， p_i 汇集了枢纽 i 的所有决策变量（本地设定值 p_i^{ℓ}，以及与其他枢纽之间的进口/出口量 p_{ij}^{tr}），而 $\mathscr{P}_i := \{p_i \mid$ (7) – (10b) 则包含了该枢纽的所有运行约束；最后，成本函数 $J_i(p_i, c_i)$ 综合了所有本地资产和双边交易的成本，并明确体现了其对双边交易价格 $c_i = (c_{(i,1)}, \ldots, c_{(i,N)}) \in \mathbb{R}^{(N-1)H}$ 的参数依赖关系。

请注意，经济调度问题 (12) 通过互惠约束 (12c) 相互耦合，这些约束确保双边交易达成一致。因此，这组参数相互依赖的优化问题 (12) 构成一个耦合约束博弈（Facchinei 和 Kanzow，2010）。该博弈 (12) 的一个相关解概念是广义纳什均衡（GNE），即不存在任何参与者能够通过单方面偏离来降低自身成本的可行行动组合 $p^* = (p_1^*, \ldots, p_N^*)$（Belgioioso 等人，2022b，定义 1）。这里，我们着重研究一类特殊的 GNE，即变分广义纳什均衡（v-GNE），其特征是变分不等式 VI($F(\cdot, c)$, $\mathscr{P}$) 的解集 $S(c)$。也就是说，寻找满足以下条件的向量 $p^* \in \mathscr{P}$ 的问题

$$F(p^*, c)^{\top}(p - p^*) \geq 0, \quad \forall p \in \mathscr{P}, \tag{13}$$

其中，对于所有 $i \in \mathcal{N}\}$， $\mathscr{P} := \{p \mid$ (12b) – (12c) 均成立，且 F 是所谓的伪梯度映射，定义如下

$$F(p, c) = \mathrm{col}(\nabla_{p_1} J_1(p_1, c_1), \ldots, \nabla_{p_N} J_N(p_N, c_N))$$

并由双边交易价格 c 参数化。这类广义纳什均衡具有“经济公平性”，即由耦合互惠约束的存在所产生的影子价格（对偶变量）对每个枢纽都相同（Facchinei 和 Kanzow，2010）。

有趣的是，由于成本函数 J_i 相互解耦，问题 (12) 的变分广义纳什均衡解对应于社会成本问题的极小值点

$$\left\{ \min_{p} \sum_{i \in \mathcal{N}} J_i(p_i, c_i) \quad \text{s.t.} \quad p \in \mathscr{P} \right\} =: W(c). \tag{14}$$

通过比较 VI($F(\cdot, c)$, $\mathscr{P}$) 的 KKT 条件与社会成本问题 (14) 的 KKT 条件，即可直接得出这一等价关系；不少不同的研究都曾指出这一点（Le Cadre 等，2020；Moret 等，2020）。下文将从多个方面利用这一联系。首先，我们证明交易博弈（12）具有唯一的变分广义纳什均衡，且该均衡不取决于双边交易价格的具体选择。

引理*1*。 令 $S(\cdot)$为价格到变分广义纳什均衡的映射，即 $S(c) = \{p^* \mid F(p^*, c)^{\top}(p - p^*) \geq 0, \quad \forall p \in \mathscr{P}\}$。

ALGORITHM 1: 分布式点对点交易 ing

初始化（$k = 0$: p^{tr}、$_{ij}{}^{0}$、$\lambda_{ij}^{0} = 0$，对于所有交易（i、j）。**迭代直至收敛：**

对于所有枢纽 i:

1。计算 p_i^{k+1}、$\widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k}}{}_{ij\,i}{}^{+1}$、以及 $\widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k}}{}_{ij\,j}{}^{+1}$：给定、$_{ij}{}^{\mathrm{k}}$、 λ_{ij}^{k}，在

2

满足（12b）—（12c）的约束下最小化（16）。将 $\widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k}}{}_{ij\,i}{}^{+1}$、$\widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k}}{}_{ji\,i}{}^{+1}$发送至枢纽，并从、接收 $tr,k_{ij\,j}{}^{+1}$、$\widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k}}{}_{ji\,j}{}^{+1}$，*3 17*。按照（*a*）、4 更新交易 p^{tr}、$_{ij}{}^{\mathrm{k+1}}$。按照（17b）更新对偶变量 λ_{ij}^{k+1}、$k \leftarrow k + 1$

那么，对于所有价格剖面 $c \in \mathbb{R}^{N(N-1)H}$， $S(c) = \{p^*\}$；其中存在唯一的剖面 $p^* \in \mathscr{P}$，且与 c 无关。

证明：关于 $S(c)$ 与社会成本问题 (14) 的解集 $S^{\mathrm{sc}}(c)$ 等价性的形式化证明，可参见 (Le Cadre 等，2020)。这里，我们证明 $S^{\mathrm{sc}}(c)$ 有唯一一个元素，且与 c 无关。首先，注意到对于所有 c_i，目标函数 $J_i(p_i, c_i)$ 是解耦的（即仅取决于局部决策变量）且为强凸函数。因此，(14) 有唯一解 $p^*(c)$，即 $S^{\mathrm{sc}}(c) = \{p^*(c)\}$。接下来，我们证明对于所有 c， $p^*(c)$ 都相同。注意，在 $J_i(p_i^*(c_i), c_i)$ 和 $J_j(p_j^*(c_j), c_j)$ 中，每一对成对交易项都满足 $c_{(i,j)}^{\top} p_{ij}^{*,\,\mathrm{tr}} = -c_{(i,j)}^{\top} p_{ji}^{*,\,\mathrm{tr}}$，这是由互惠约束 (12c) 导致的。因此，对于任意选择的 $c_{(i,j)}$，这些项在目标函数 (14) 求和时会相互抵消。由此可知，(14) 的极小值点不依赖于 c。 □

注释 *1.* 调度博弈 (12) 及其优化对应问题 (14)，是完整点对点市场设计中最常见的数学表述形式；在许多不同的研究中，这些表述也以若干变体出现（例如交易关税、价格差异化和互惠性）（Baroche 等，2019b；Le Cadre 等，2020；Moret 等人，2020）。 □

3.2 点对点交易博弈的分布式求解

为求得 (12) 的变分广义纳什均衡，我们在 (14) 上采用交替方向乘子法（ADMM）的分布式版本（Boyd 等，2011）。所得算法总结于算法 1 中。

式 (14) 中的社会成本问题被重新表述为一个全局共识问题，在该问题中，各枢纽必须就双边交易达成一致。枢纽之间交易的电力 p_{ij}^{tr} 成为全局决策变量，而每个枢纽 i 和 j 均针对该数值的局部副本进行优化，并将其视为各自对交易的局部估计：$\widehat{p}_{ij}^{\mathrm{tr}}{}_{,\,i}$ 和 $\widehat{p}_{ij}^{\mathrm{tr}}{}_{,\,j}$。因此，每个枢纽 i 在式 (12) 中给出的经济调度问题，除了考虑 p_i 外，还需针对局部估计进行求解，并满足下文给出的附加约束。随后，通过迭代共识过程确保局部估计与全局决策一致，

$$\widehat{p}^{\,\mathrm{tr}}_{ij,i} - p^{\mathrm{tr}}_{ij} = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{i\}, \tag{15a}$$
$$\widehat{p}^{\,\mathrm{tr}}_{ji,i} - p^{\mathrm{tr}}_{ji} = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{i\}. \tag{15b}$$

对于加入约束 (15) 后的问题 (12)，其增广拉格朗日函数为

$$J_i\left(p_i, c_i\right) + \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{i\}} \Big(\lambda_{ij}^{\mathrm{T}} (\widehat{p}^{\,\mathrm{tr}}_{ij,i} - p^{\mathrm{tr}}_{ij}) + \frac{\rho}{2} \left\| \widehat{p}^{\,\mathrm{tr}}_{ij,i} - p^{\mathrm{tr}}_{ij} \right\|_2^2 \\ \lambda_{ji}^{\mathrm{T}} (\widehat{p}^{\,\mathrm{tr}}_{ji,i} - p^{\mathrm{tr}}_{ji}) + \frac{\rho}{2} \left\| \widehat{p}^{\,\mathrm{tr}}_{ji,i} - p^{\mathrm{tr}}_{ji} \right\|_2^2 \Big) \tag{16}$$

其中， λ_{ij} 为拉格朗日对偶变量， $\rho_{\geq 0}$ 为增广拉格朗日惩罚参数。通过在每次迭代的枢纽层级独立求解使对偶函数最小化的问题（满足约束（12b）和（12c）），更新局部设定值以及双边交易的估计值。枢纽 i 和 j 通过平均步骤交换其对交易数值的局部估计，用于更新全局交易决策 p^{tr}_{ij} 以及（15）中的对偶变量，具体如下

$$p^{\mathrm{tr,k+1}}_{ij} = \frac{1}{2} \cdot (\widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k+1}}_{ij,i} + \widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k+1}}_{ij,j}), \tag{17a}$$
$$\lambda^{k+1}_{ij} = \lambda^{k}_{ij} + \rho \cdot (\widehat{p}^{\,\mathrm{tr,k+1}}_{ij,i} - p^{\mathrm{tr,k+1}}_{ij}). \tag{17b}$$

该过程持续进行，直到所有交易的局部数值和全局数值收敛，即达到一致性。

3.3 Undesired Effects of Autonomous P2P Trading

在本节中，我们将证明，该自主点对点交易模型能够保证社会成本降低，但不一定能降低每个枢纽的局部成本。

不进行双边交易的经济调度问题对应于对所有枢纽取 $p^{\mathrm{tr}}_{ij} = 0$ 时的（12）。显然，相应的社会成本 W^{nt}（c）将大于（14）中的W（c），因为非交易情景 $\mathscr{P}^{\mathrm{nt}} = \mathscr{P} \cap \{p \mid p^{\mathrm{tr}}_{ij} = 0,\, \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{i\}, \forall i \in \mathcal{N}\}$ 的可行集是存在双边交易时可行集 $\mathscr{P}$的子集。因此，无论交易价格如何，允许双边交易都不会增加社会成本。

社会成本的降低未必会反映在所有代理的个体成本上。换言之，可能存在某些双边交易价格剖面，使得某些枢纽的状况反而不如其不参与自主交易机制时。我们将在第 5 节通过一个三枢纽网络的数值示例来说明这一现象。一个自然的问题是，是否存在一种价格剖面，使所有枢纽都能从参与自主双边交易机制中受益。下面的定理对这一问题给出了肯定的回答。

定理 *1*。 令 p^* 为（12）的唯一变分广义纳什均衡。存在一个价格剖面 $c^* \in \mathbb{R}^{N(N-1)H}$，使得

$$J_i(p_i^*, c_i^*) \leq J_i^{\mathrm{nt}}, \quad \forall i \in \mathcal{N}, \tag{18}$$

其中， J_i^{nt}为非交易情景下的局部成本。

证明：不失一般性，我们针对 $H = 1$ 进行证明。考虑唯一的变分广义纳什均衡 p^*，并将 p^* 中枢纽之间所有 E 已实现交易标记为 t_ℓ，其中 $\ell \in \mathcal{E} = \{1, \ldots, E\}$。然后定义矩阵 $V \in \mathbb{R}^{N \times E}$，其第（$\ell, m$）个元素满足，对于所有 $m \in \mathcal{N}$、 $\ell \in \mathcal{E}$:

$$[V]_{m\ell} := \begin{cases} \bar{p}^{\mathrm{tr},*}_{ij} & \text{if } t_\ell = (i,j) \text{ and } m = i, \\ \bar{p}^{\mathrm{tr},*}_{ji} & \text{if } t_\ell = (i,j) \text{ and } m = j, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

由于根据交易互惠性（12c）， ${p^{\mathrm{tr},}}_{ij}{}^{*} = -{p^{\mathrm{tr},ji}}^{*}$， V 确实是一个图关联矩阵，并满足

$$\mathrm{range}(V) \supseteq \mathrm{range}(VV^\top) = \mathrm{null}(1_N^\top), \tag{19}$$

其中，假设 V 描述了一个连通的（交易）网络，该等式由（Godsil and Royle，2013，定理 8.3.1）得出。如果网络不连通，则可以针对每个连通分量分别完成证明。由于 p^*、W的社会成本不高于非交易情形 W^{nt}的社会成本，因此可以写成

$$W - W^{\mathrm{nt}} + \kappa = 0, \text{ for some } \kappa \geq 0, \tag{20}$$

现在，定义 $\mathbb{J} = \mathsf{col}(J_1, \ldots, J_N)$、 $\mathbb{J}^{\mathrm{nt}} = \mathsf{col}(J_1^{\mathrm{nt}}, \ldots, J_N^{\mathrm{nt}})$。那么，有 $\mathbf{1}_N^\top \big(\mathbb{J} - \mathbb{J}^{\mathrm{nt}} + \frac{\kappa}{N} \mathbf{1}_N\big) = 0$，这意味着

$$\mathbb{J} - \mathbb{J}^{\mathrm{nt}} + \tfrac{\kappa}{N} \mathbf{1}_N \in \mathrm{null}(\mathbf{1}_N^\top) \subseteq \mathrm{range}(V), \tag{21}$$

其中，最后一个包含关系用到了（19）。由（21）可知，存在一个向量 c^*，使得

$$\mathbb{J} + Vc^* = \mathbb{J}^{\mathrm{nt}} - \tfrac{\kappa}{N} \mathbf{1}_N \leq \mathbb{J}^{\mathrm{nt}}, \tag{22}$$

其中，（22）的第 i 个分量实际上就是（18）。 ■

在下一节中，我们将设计一种可扩展机制，以识别双边交易价格，使其不仅对每个枢纽都有局部益处，而且公平。

4. 通过双层博弈设计公平性

为确保自主点对点交易博弈（12）的均衡是“公平的”，我们通过求解以下双层博弈来设定双边交易的价格

$$\min_{c,\,p} \quad \varphi\left(p, c\right) \tag{23a}$$
$$\text{s.t.} \quad c \in \mathcal{C}, \tag{23b}$$
$$p \in S(c), \tag{23c}$$

其中， $\mathcal{C}$ 是一组可行的交易价格，可用于对限价等价格监管进行建模； S 的定义见引理1。低层级问题（23c）要求运行设定值和双边交易 p 属于价格参数化博弈（12）的变分广义纳什均衡集合 $S(c)$。在高层级，选择最优交易价格，以最小化某个公平性指标 φ，该指标也取决于低层级的运行设定值。

此处，我们将公平性指标定义为通过枢纽间开展点对点交易所实现的归一化成本削减量 d_i 的样本方差，即

$$\varphi(p, c) = \sum_{i \in \mathcal{N}} \left(d_i(c_i, p_i) - \frac{1}{N} \sum_{j \in \mathcal{N}} d_j(c_j, p_j) \right)^2, \tag{24}$$

其中，归一化成本削减量 d_i 定义为

$$d_i\left(c_i, p_i\right) = (J_i^{\mathrm{nt}} - J_i\left(p_i, c_i\right)) / J_i^{\mathrm{nt}}, \quad \forall i \in \mathcal{N}. \tag{25}$$

每个枢纽都可以通过求解禁用交易时的最优经济调度问题，在本地计算非交易成本 J_i^{nt}。该指标确保通过开展点对点交易所创造的社会财富能够在各枢纽之间“公平地”分配。

像 (23) 这样的大规模双层博弈向来难以求解。现有求解方法基于混合整数规划或非线性松弛，且缺乏

收敛保证或计算效率。接下来，我们将说明，可以通过依次求解博弈 (23c) 和优化问题 (23a)，高效地求得 (23) 的解。根据引理1，变分广义纳什均衡集合 $S(c)$ 是单元素集合，且与双边交易价格 c 无关。因此，双层博弈 (23) 可归结为

$$\min_{c} \quad \varphi\left(p^{*}, c\right) \quad \text{s.t.} \quad c \in \mathcal{C}, \tag{26}$$

其中，p^{*} 是式（12）的唯一价格无关的变分广义纳什均衡。因此，可以通过以下两个步骤求得式（23）的解：
1. 对任意固定的 c，计算式（12）的唯一变分广义纳什均衡 p^{*}；2. 计算式（26）的一个解，其中 p^{*} 固定。
集中求解式（26）需要全面掌握最优运行设定值 $p^{*}=(p_1^{*}$、……、$p_N^{*})$、成本函数 J_i以及非交易成本 J_i^{nt}，这并不现实。此外，式（26）的维度随枢纽数量呈二次增长，因此对于大规模枢纽网络而言，很快就会变得难以求解。鉴于这些挑战，我们将在下一节设计可扩展的隐私保护算法来求解式（26）。

备注*2*。单层重构（26）利用了市场模型（12）的特定结构得出；该模型的变分纳什均衡对价格不敏感（由引理1可知）。考虑价格差异化（Sorin 等人，2019）或包含不等式的交易互惠约束（Le Cadre 等，2020）的市场设计变体，不具备这一有利特性。□

4.1 半分散式价格协调协议

我们设计了一种半分散式投影梯度算法，该算法能够保护隐私，并且在枢纽数量方面具备可扩展性。为分散计算，在每对枢纽 i 和 j 之间引入一个协调者 $M_{(i,j)}$，其目标是确定公平的交易价格 $c_{(i,j)}$。协调者根据以下方式更新价格：

$$c_{(i,j)}^{k+1}=\Pi_{\mathcal{C}}\left(c_{(i,j)}^{k}-\beta\frac{\partial\varphi(p^{*},c^{k})}{\partial c_{(i,j)}}\right), \tag{27}$$

其中，$\Pi_{\mathcal{C}}$ 表示投影到可行价格集 $\mathcal{C}$ 上。$\varphi(p,\ c)$ 关于价格 $c_{(i,j)}$ 的梯度为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial\varphi(p,c)}{\partial c_{(i,j)}}=&\frac{2}{N}\left(\frac{p_{ij}^{\mathrm{tr}}}{J_i^{\mathrm{nt}}}\left(d_i(c_i,p_i)-\bar{d}\left(c,p\right)\right)\right.\\&\left.+\frac{p_{ji}^{\mathrm{tr}}}{J_j^{nt}}\left(d_j\left(c_j,p_j\right)-\bar{d}\left(c,p\right)\right)\right)\end{aligned}$$

其中，$\bar{d}(c,\ p)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}d_i\left(c_i,\ p_i\right)$ 表示平均成本降低量。引入一个中央协调器，用于收集 d_i 并将 d 广播给所有协调者。采用这种信息结构的算法称为半分散式算法，参见例如（Belgioioso 和 Grammatico，2023）。

最终算法总结于算法2中，并
其信息结构如图 3 所示。在每次迭代中，每个协调者 M_{ij} 都会从其管理的枢纽接收归一化成本削减量、d_i 和 d_j，并从协调器接收平均网络成本降幅 $\bar{d}$。随后，它通过投影梯度步 (27) 更新价格$c_{(i,j)}$。这一过程持续进行，直至所有交易的价格均收敛。由于目标函数



图 3. 算法 2 中价格调解方案的流程图。

ALGORITHM 2: 价格调解机制

Initialization ($k=0$): $c_{(i,j)}^{0}=0$, for all trades (i,j).

迭代直至收敛：

对于所有协调者 M_{ij}:

1。从每个枢纽 $\ell\in\{i,j\}$ 接收 $d_\ell(c_\ell^k)$，2. 从协调器接

3

收 $\bar{d}^k$。更新价格 $c^{k+1}{}_{(i,j)}$，如式 (27) 所示，

协调器:

1. Gather $\bar{d}^{k+1}=\sum_{i\in\mathcal{N}}d_i^k\left(c_k\right)$,
2. Broadcast $\bar{d}^{k+1}$ to all mediators,

$k\leftarrow k+1$

$\varphi(p,c)$ 是凸的且为 L-光滑[1]，，对于某个 $L>0$，在 p 上一致成立。在价格更新式 (27) 中取步长 $\beta\in(0,2/L)$，可保证算法2收敛。

5. 数值结果

我们在一个三枢纽网络上展示所提出的价格调解机制。三个枢纽的配置、参数和容量见附录 A。一般而言，电力和天然气的成本函数是线性的，因此变分广义纳什均衡并不唯一。在本研究中，

[1] $\varphi(\cdot,p)$ 的凸性可通过证明其海森矩阵为半正定来说明。由于篇幅所限，此处省略形式化证明；由于 $\phi(\cdot,p)$ 是二次函数，因此其光滑性显而易见。



图4. 三个枢纽（$i = 1$，2、3）在24小时内的电力需求，$L_{e,\ i}$，以及光伏发电量，$p_{pv,\ i}$。



图5. 三枢纽网络中的(a)双边电力交易量和(b)双边交易价格。

我们在成本函数中加入一个额外的正则化项，以最小化进口总能量，从而找到唯一解。或者，也可以使用选择算法代替正则化，以处理变分广义纳什均衡的不唯一性（Ananduta 和 Grammatico，2022）。输入能源载体（电力和天然气）的价格以及电网使用费汇总于表1。我们针对 $H = 24$ 小时的时域求解优化问题，采样分辨率为 1 小时。

电价	价格（瑞士法郎/千瓦）
电力输出	0.22
电力上网	0.12
Gas	0.115

表1. 电力和天然气公用事业电价。

图4(a)和(b)分别展示了三个枢纽在24小时内的电力需求和光伏发电量。枢纽1代表生产能力较高的大型工业能源枢纽，枢纽2是中型枢纽，枢纽3则是配有热泵、光伏且能源需求较小的小型住宅能源枢纽。

5.1 自主点对点交易的影响

首先，我们比较系统在没有和采用自主点对点能源交易时的表现。所有双边交易以及变流器的运行设定值，均通过使用算法1求解式(12)计算得出。结果如图5(a)所示。

在一天开始时（0:00–7:00）和结束时（18:00-24:00），由于没有光伏发电，较大的枢纽1利用热电联产生产电力，并将电力交易给枢纽2和枢纽3，这得益于其更大的生产能力。在没有交易的情况下，枢纽2和枢纽3会从电网购电，其价格高于热电联产生产能源所用天然气的价格。枢纽1交易给枢纽3的部分电力会再转给枢纽2，以尽量降低向各枢纽征收的电网 тариф；该费用会随着任意两个枢纽之间转移的电力而呈二次增长，因此进行多笔小额电力交易比进行一笔大额交易更有利可图。当光伏输出较高时，交易量降至0，成本与不进行交易的情形相当，因为各枢纽的光伏输出足以满足本地需求。

5.2 双边交易价格的影响 s

我们通过使用不同的交易价格求解式(12)，验证枢纽之间的最优交易电量及最优设定值 p^*均与交易价格无关（引理1）。图6展示了在三种不同交易价格下（所有点对点交易采用统一价格），各枢纽实现的成本降低（25），即 $c = 0.1$、0.18、0.2瑞士法郎/千瓦时。图中还显示了与无交易情况相比社会成本的降低；无论交易价格如何，自主交易都使枢纽网络的社会成本降低了2.5%，这清楚地体现了其益处。对于 $c = 0.1$瑞士法郎/千瓦时，由于交易价格较低（甚至低于上网电价），枢纽2和枢纽3可从交易中获益，因为它们能从枢纽1进口廉价能源。然而，这会增加枢纽1的成本，因为交易价格不足以弥补其向其他枢纽出售电力所产生的额外生产成本。对于 $c = 0.18$ 瑞士法郎/千瓦时，尽管各枢纽都能从交易中获益，但各枢纽的成本降低幅度差异很大。大量输出能源的枢纽1，其收益远小于只进口能源的枢纽2。最后，对于 $c = 0.2$ 瑞士法郎/千瓦时，枢纽1和枢纽2仍然受益，而较小的枢纽3则蒙受损失，因为较高的进口交易价格和交易关税使净价格超过了电网价格。

最后，使用算法2中的价格调解机制计算交易价格。图6展示了三个枢纽采用最优价格曲线时实现的成本降低。有趣的是，算法2确定的交易价格因交易而异，并且在控制时域内的不同时刻也有所变化（如图5(b)所示）。每个枢纽实现的归一化成本削减量几乎相等，并且与网络实现的社会成本降低相符。

6. 结论

能源交易价格在激励用户参与自主点对点交易机制方面发挥着重要作用。我们提出了一种隐私保护且可扩展的



图 6. 三种不同交易价格及图5(b)所示优化价格下的成本降低 (25) c^* 。

价格协调算法，该算法能够通过理论证明找到价格方案，不仅有利于各个枢纽，而且在整个网络范围内公平。在三枢纽网络上进行的数值仿真支持了这一理论结果。

参考文献

Alipour, M., Mohammadi-Ivatloo, B., and Zare, K. (2014). 需求响应计划下工业热电联产系统的随机风险约束短期调度。*Applied Energy*, 136, 393–404. Ananduta, W. and Grammatico, S. (2022). 点对点能源市场中的均衡求解与最优选择算法。*Games*, 13(5), 66. Baroche, T., Moret, F., and Pinson, P. (2019a). 产消者市场：统一的表述。载于*2019*年*IEEE*米兰电力技术会议, 1–6. IEEE. Baroche, T., Pinson, P., Latimier, R.L.G., and Ahmed, H.B. (2019b). 点对点电力市场中的外生成本分摊。*IEEE*电力系统学报, 34(4), 2553–2564. doi:10.1109/TPWRS.2019. 2896654. Belgioioso, G., Ananduta, W., Grammatico, S., and Ocampo-Martinez, C. (2022a). 配电网中运行安全的点对点能源交易：一种博弈论市场出清机制。*IEEE*智能电网学报, 13(4), 2897–2907. Belgioioso, G. and Grammatico, S. (2023). 单调聚合博弈中的半分布式广义纳什均衡求解。*IEEE*自动控制汇刊, 68(1), 140–155. doi:10.1109/TAC. 2021.3135360. Belgioioso, G., Yi, P., Grammatico, S., and Pavel, L. (2022b). 分布式广义纳什均衡求解：算子理论视角。*IEEE*控制系统杂志, 42(4), 87–102. Boyd, S., Parikh, N., Chu, E., Peleato, B., Eckstein, J., et al. (2011). 通过交替方向乘子法实现分布式优化与统计学习。*Foundations and Trends® in Machinelearning*, 3(1), 1–122. Cui, S., Wang, Y.W., Shi, Y., and Xiao, J.W. (2020). 面向能源建筑的新型公平点对点能源共享框架。*IEEE*智能电网学报, 11(5), 3817–3826. doi:10.1109/TSG.2020.2986337. Daryan, A.G., Sheikhi, A., and Zadeh, A.A. (2022). 热电综合网络中智能能源枢纽之间的点对点能源共享。*Electric PowerSystems Research*, 206, 107726. Facchinei, F. and Kanzow, C. (2010). 广义纳什均衡问题。*Ann. Oper. Res.*, 175(1), 177–211. Fan, S., Li, Z., Wang, J., Piao, L., and Ai, Q. (2018). 多个能源枢纽的协同经济调度：谈判博弈论视角。*IEEE Access*, 6, 27777 – 27789. Geidl, M. and Andersson, G. (2007). 多种能源载体的最优潮流。*IEEE*电力系统学报, 22(1), 145–155. Godsil, C. and Royle, G.F. (2013). 代数图论, 第207卷。施普林格科学与商业媒体。Le Cadre, H., Jacquot, P., Wan, C., and Alasseur, C. (2020). 点对点电力市场分析：从变分均衡到广义纳什均衡。《欧洲运筹学杂志》, 282(2), 753–771. Moret, F., Tosatto, A., Baroche, T., and Pinson, P. (2020). 联合输电与配电点对点市场中的损耗分摊。*IEEE*电力系统学报, 36(3), 1833–1842. Navarro, J.P.J., Kavvadias, K.C., Quoilin, S., and Zucker, A. (2018). 集中式热电联产厂与热储能对电力系统效率和成本的联合影响。*Energy*, 149, 535–549. Skoplaki, E. and Palyvos, J. (2009). 光伏组件电气性能的温度依赖性：效率/功率相关性综述。《太阳能》, 83(5), 614–624. Sorin, E., Bobo, L., and Pinson, P. (2019). 基于一致性的方法：具有产品差异化的点对点电力市场。*IEEE*电力系统学报, 34(2), 994–1004. doi:10.1109/TPWRS.2018. 2872880. Tushar, W., Saha, T.K., Yuen, C., Smith, D., and Poor, H.V. (2020). 电力网络中的点对点交易：综述。*IEEE*智能电网学报, 11(4), 3185–3200. Wang, X., Liu, Y., Liu, C., and Liu, J. (2020). 协调多个能源枢纽的能源管理：交易式视角。《国际电力与能源系统杂志》, 121, 106060.

附录 A. 数值仿真的参数

枢纽1		
组件	参数	数值
CHP	$\eta_{\mathrm{chp},1}$	0.36
	$[p_{\mathrm{A},1},\ p_{\mathrm{B},1},p_{\mathrm{C},1},p_{\mathrm{D},1}]$	[380, 315, 745, 800] 千瓦
	$[q_{\mathrm{A},1},\ q_{\mathrm{B},1},q_{\mathrm{C},1},q_{\mathrm{D},1}]$	[0, 515, 1220, 0] 千瓦
HP	性能系数, $[q_{\mathrm{hp},1}^{\min},\ q_{hp,1}^{\max}]$	4.5, [0, 450] 千瓦
GB	$\eta_{\mathrm{gb},1}$, $[q_{\mathrm{gb},1}^{\min},\ q_{\mathrm{gb},1}^{\max}]$	0.78, [0, 350] 千瓦
PV	$\eta_{\mathrm{pv},1}$, $a_{\mathrm{pv},1}$, $[p_{\mathrm{pv},1}^{\min},\ p_{\mathrm{pv},1}^{\max}]$	0.15, 8400 m^2, [0, 2500] 千瓦
ES	$\eta_{\mathrm{e},1}$, $\gamma_{\mathrm{e},1}$, $[p_{\mathrm{s},1}^{\min},\ p_{\mathrm{s},1}^{\max}]$	0.99, 0.999, [50, 750] 千瓦时
	$[p_{\mathrm{ch},1}^{\min},\ p_{\mathrm{ch},1}^{\max}]$, $[p_{\mathrm{dc},1}^{\min},\ p_{\mathrm{dc},1}^{\max}]$	[0,200]千瓦, [0,200] 千瓦
TS	$\eta_{\mathrm{h},1}$, $\gamma_{\mathrm{h},1}$, $[q_{\mathrm{s},1}^{\min},\ q_{\mathrm{s},1}^{\max}]$	0.95,0.992,[290, 12900] 千瓦时
	$[q_{\mathrm{ch},1}^{\min},\ q_{\mathrm{ch},1}^{\max}]$, $[q_{\mathrm{dc},1}^{\min},\ q_{\mathrm{dc},1}^{\max}]$	[0,3200] 千瓦, [0,3200]千瓦

枢纽2		
组件	参数	数值
PV	$\eta_{pv,2}$, $a_{pv,2}$,$[p_{\mathrm{pv},2}^{\min},\ p_{\mathrm{pv},2}^{\max}]$	0.15, 3170 m^2, [0,350] 千瓦
HP	性能系数, $[q_{\mathrm{hp},2}^{\min},\ q_{hp,2}^{\max}]$	4.5, [0,300] 千瓦
GB	$\eta_{gb,2}$, $[q_{gb,2}^{\min},\ q_{gb,2}^{\max}]$	0.78, [0,50] 千瓦
TS	$\eta_{\mathrm{h},2}$,$\gamma_{\mathrm{h},2}$, $[q_{\mathrm{s},2}^{\min},\ q_{\mathrm{s},2}^{\max}]$	0.95,0.992,[0.36, 1.62] 千瓦时
	$[q_{\mathrm{ch},2}^{\min},\ q_{\mathrm{ch},2}^{\max}]$, $[q_{\mathrm{dc},2}^{\min},\ q_{\mathrm{dc},2}^{\max}]$	[0,0.3]千瓦, [0,0.3] 千瓦

枢纽3		
组件	参数	数值
PV	$\eta_{pv,3}$, $a_{pv,3}$, $[p_{\mathrm{pv},3}^{\min},\ p_{\mathrm{pv},3}^{\max}]$	0.15, 380 米^2, [0, 80] 千瓦
HP	性能系数, $[q_{\mathrm{hp},3}^{\min},\ q_{hp,3}^{\max}]$	4.5, [0, 50]千瓦

表 A.1. 数值研究中使用的能源枢纽参数和容量。